

Kraków, dn. 18.09.2015 r., znak sprawy: SP-271-4/15

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.
Dostawa źródeł światła LED dla zastąpienia tradycyjnych źródeł żarowych z gwintem E27

W dniu 16.09.2015 r. i 17.09.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1. Czy wykaz głównych zrealizowanych dostaw odnosi się do przetargów czy ogólnie sprzedaży artykułów elektrotechnicznych a następnie dostarczanych do kontrahentów?
2. Czy żarówka LED posiadająca 900 lumenów ale pobierająca 10W będzie spełniać warunki czy musi być to wartość 11W ?
3. Czy termin dostawy do 60 dni może zostać wydłużony do 90 dni?
4. Czy Zamawiający dopuszcza aby zamiast wskazanych w specyfikacji źródeł LED o mocy 11W dostarczyć źródła o dwóch różnych mocach z przedziału 10-14W w proporcji ok. 2/3- 1/3, tak aby spełnione były warunki:
 - liczby sztuk 4700,
 - nie przekroczenia łącznej mocy $4700W \cdot 11W = 51700W$,
 - utrzymania porównywalnego łącznego strumienia świetlnego, $4700 \cdot 900 = 4230\text{k lm}$ z tolerancją odchylenia poniżej 1%,
 - utrzymania średnich pozostałych parametrów elektrotechnicznych na nie pogorszonym poziomie,
 - utrzymania pozostałych wymagań.
5. Prosimy o rozważenie poprawienia naszym zdaniem drobnych omyłek pisarskich w Opisie Przedmiotu zamówienia a to:
W pkt 2 Nominalny strumień świetlny [lm] - ≤ 900 powinno być prawdopodobnie ≥ 900 , tak jak to jest Nominalnym użytecznym strumieniem świetlnym,
W pkt 3 Liczba cykli załączania - ≤ 15000 , powinno być prawdopodobnie ≥ 15000 .
6. Proszę o udzielenie odpowiedzi co do źródeł. Nominalna temperatura barwy światła (CCT) [K] - 2700-2800 jest. Czy dopuszcza się zmianę na [K] 2700-3200?
7. Proszę o udzielenie odpowiedzi co do danych elektrycznych. Nominalny współczynnik mocy - ≥ 0.7 . Czy dopuszcza się - zgodnie z przepisami powinien wynosić $> 0,5$?
8. Pytanie dotyczące pkt II. OPZ. Charakterystyka świetlna i efektywnościowa
Nominalny strumień świetlny [lm] - ≤ 900

Nominalny użyteczny strumień świetlny [lm] – ≥ 900
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na źródło o strumieniu nominalnym - ≥ 900 lm?

9. Dane elektryczne:

Nominalny współczynnik mocy – ≥ 0.7

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na źródło o współczynniku mocy - $\geq 0,5$?

10. Liczba cykli załączania – ≤ 15000

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na źródło o liczbie cykli załączania $\geq 15\ 000$?

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm), Zamawiający w związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym postępowaniu, udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1

Wykaz głównych dostaw odnosi się do wszystkich zrealizowanych dostaw. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że zrealizował należycie dostawy odpowiadające warunkom o których mowa w rozdz. V pkt 2 SIWZ, niezależnie od sposobu pozyskania zamówienia.

Ad. 2

Sumaryczny strumień świetlny oferowanych źródeł nie powinien znacznie odbiegać od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz zastosowane źródła powinny być o sumarycznej mocy nie przekraczającej mocy zainstalowanej przedstawionej w dokumentacji przetargowej.

Ad. 3

Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia w terminie dłuższym niż 60 dni od daty podpisania umowy.

Ad. 4

Sumaryczny strumień świetlny oferowanych źródeł nie powinien znacznie odbiegać od przyjętych w dokumentacji przetargowej oraz zastosowane źródła powinny być o sumarycznej mocy nie przekraczającej mocy zainstalowanej przedstawionej w dokumentacji przetargowej.

Ad. 5

Prostuje się oczywistą omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia:

jest: W pkt 2 - Nominalny strumień świetlny [lm] - ≤ 900

W pkt 3 - Liczba cykli załączania – ≤ 15000

powinno być: W pkt 2 - Nominalny strumień świetlny [lm] - ≥ 900

W pkt 3 - Liczba cykli załączania – ≥ 15000

Ad. 6

Zamawiający nie dopuszcza zmiany temperatury barwy światła na [K] 2700 – 3200

Ad. 7

Z uwagi na charakter oświetlanych pomieszczeń konserwatywne podejście do obliczeń i oszacowania czasu zwrotu inwestycji Zamawiający prosi o zachowanie nominalnego współczynnika mocy - $\geq 0,7$.

Ad. 8

Patrz Ad. 5

Ad. 9

Patrz Ad. 7

Ad. 10

Patrz Ad. 5