



PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTEKÓW
- „ARKONA”
Spółka z o.o.

31-115 Kraków, pl. Sikorskiego 3/8, tel./fax: 422 24 93, tel.: 421 24 41

DZIENNIK NADZORU AUTORSKIEGO

Inwestor: Biblioteka Wojewódzka w Krakowie

Obiekt : Biblioteka Wojewódzka w Krakowie, ul. Rajska 1

Wykonujący nadzór: arch. Paweł Górkiewicz

Data wykonania nadzoru: 08.10.2008

Ilość nadzorów: 1

- Dotyczy : Ogrodzenia od strony ul. Rajskiej

W związku z problemem dopasowania konstrukcji ceglanej ogrodzenia do spadku terenu wyraża się zgodę na wykonanie konstrukcji z betonu łanego ze zmianą poziomu poszczególnych przęseł dopasowaną do profilu terenu.

Należy wykonać ławę fundamentową szerokości 50 cm, na niej postawić zazbrojoną ściankę (4 x Ø 12 strzemionka Ø 6 co 30 cm) z betonu B-20, W-6 na wysokość przęsła (poz. + 0,40). Słupki murować z cegły z wypełnieniem betonowym jak w projekcie. W 1/3 i 2/3 długości ogrodzenia wykonać dylatację przy słupku, na podziale kamiennego cokołu.

mgr inż. arch. Paweł Górkiewicz
30-112 Kraków, ul. Dunin-Wasowicza 24/75
upr. projekt. RP. Upr-432/94
upr. konserwatorskie PSOZ 39/97

Data i podpis: 08.10.2008

Adnotacje przedstawicieli nadzoru inwestorskiego:

ZACHOWANO WARUNKI STATYCZNE
I TECHNOLOGICZNE - BETON SPEŁNIA
WARUNKI WYTRZYMAŁOŚCIOWE ORAZ
ESTETYCZNE

08.10.2008

J. Bulik inż. nadz. inwest.

Data i podpis

Notatka służbowa

spisana w dniu 2.10.2008 r.

Dotyczy: budowy ogrodzenia budynku WBP w Krakowie od strony ul. Rajskiej

1. Wybór piaskowca na cokoliki i czapy: Piaskowiec Szydłowiecki – Śmiałów jasny.
2. Kolor elewacji: kornik Baumie – FUN 3039, HBW: 84

Inwestor:



Wykonawca:

